



## Wasseruntersuchung 2018

Im Mai 2018 fand die Inspektion der WVA Schwendau durch Herrn Höfle Hans Michael (Wasser Tirol) im Beisein des Wassermeisters der Gemeinde Herrn Hanser Albin statt.

Die Anlage macht aus hygienischer und technischer Sicht, soweit einsehbar, einen ordnungsgemäßen Eindruck. Nach den vorliegenden Analysenbefunden weisen die Wässer keine Anzeichen einer mikrobiologischen oder chemischen Verunreinigung auf.

Die Wässer entsprechen im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen gemäß der Trinkwasserverordnung bzw. den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und sind zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

### **Bei der jährlichen Wasseruntersuchung ergaben sich folgende Parameter:**

Nitrat	1,4 mg/l
ph-Wert	6,5 (- log H +)
Sulfat	2,3 mg/l
Chlorid	0,55 mg/l
Natrium	< 1 mg/l
Magnesium	< 2 mg/l
Kalium	< 1 mg/l
Calcium	< 4 mg/l
Gesamthärte	5,6 d H